



DEPARTEMENT DE LA
SAVOIE
COMMUNE DE BOURDEAU

ARRETE MUNICIPAL N° 2023-07

Exécutoire le : le 09 mars 2023

Affiché le : le 09 mars 2023

Visé le : le 09 mars 2023

Arrêté Communal de Défense Extérieure Contre l'Incendie

Le Maire de la Commune de Bourdeau,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2225-1 et suivants, L 2213-32 et R 2225-1 et suivants ;

Vu le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie NOR: INTE1522200A ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17/10/2018 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) de la Savoie,

Considérant que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie sur son territoire de compétence.

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l'article R. 2225-4 du CGCT, le maire a vocation à identifier les risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie,

Considérant que l'inventaire des points d'eau incendie peut-être réaliser à l'aide des informations disponibles à partir de la base de données informatisée du SDIS 73, mise à la disposition de la commune, par convention gratuite,

Considérant enfin que cette mission doit également prendre en compte les règles définies au niveau départemental dans le RDDECI pris par arrêté préfectoral précité en date du 17/10/2018.

ARRETE :

Article 1 : Définition du territoire de compétence.

Le présent arrêté est applicable sur la commune de Bourdeau

Article 2 : La liste des Points d'Eau Incendie (PEI)

L'ensemble des PEI publics et privés concourant à la DECI du territoire de compétence et des sites particuliers sont ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté (annexe 1).

Mairie de **BOURDEAU**

42 Place Lamartine 73370 BOURDEAU / Tél. 04 79 25 03 41

Article 3 : L'organisation de l'information entre les différents acteurs,

Les échanges d'informations entre les différents acteurs de la DECI concernant les actions de maintenance, de contrôles techniques, ainsi que les états de disponibilité et d'indisponibilité s'effectuent par l'intermédiaire de la base de données départementale informatisée des PEI.

L'intégration automatique dans le logiciel de gestion des PEI du résultat du contrôle technique peut se faire à l'aide d'un fichier d'import figurant en annexe du RDDECI. L'opération est effectuée par le service DECI du SDIS 73.

Toute création, suppression, déplacement ou modification des caractéristiques d'un PEI public ou privé doit faire l'objet d'une information au SDIS 73. Ce dernier intégrera ces changements dans sa base de données si l'information n'est pas directement renseignée par le service public de DECI dans le logiciel de gestion des PEI. Les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (nettoyages de réservoirs, travaux sur les réseaux...), devront faire l'objet d'un signalement au SDIS via l'adresse électronique suivante : codis@sdis73.fr

Article 4 : Les modalités de réalisation des contrôles techniques et fonctionnels des PEI

La périodicité des contrôles techniques de mesures (débit/pression) est fixée au minimum une fois tous les cinq ans, selon les dispositions du RDDECI.

La périodicité des contrôles fonctionnels mentionnés dans le RDDECI est fixée à 3 an(s).

Le maire est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au préfet de la Savoie et transmis au SDIS 73.

Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs ou affiché pour les communes inférieures à 3500 habitants.

Fait à Bourdeau, le 09 mars 2023

Le Maire,

Jean-Marc DRIVET



Le Maire informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun – BP 1135 – 38022 Grenoble Cedex, dans un délai de deux mois à compter de son affichage dans les locaux de l'établissement. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Mairie de **BOURDEAU**

42 Place Lamartine 73370 BOURDEAU / Tél. 04 79 25 03 41

<https://mairie-bourdeau.fr> - @mail : contact@mairie-bourdeau.fr -  : [@bourdeau_savoie](https://twitter.com/bourdeau_savoie) -  Illiwap page 2/2

Liste des points d'eau

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- ✗ -Indisponible
- ✓ -Avec anomalies
- i -Non autorisée
- i -Problématique

- ✓ -En service
- ✗ -Sans anomalie
- i -Autorisée

- ✗ -Non conforme en service

08/03/2023

Implantation	Norm Commune	N°	Privé	Adresse	Type	E	A	A	S	Pression Statique	Pression Dynam.	Débit A 1 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Réserve inc	Volume réserve m3	Lig. Asp.	Ré alim	Réa / rés	Débit réallim m3/h
Voie publique	BOURDEAU	3	<input type="checkbox"/>	Route du Lac / Route du Grand Chemin	PI 100	✓	✓	✓	✓	7,3	4,1	94	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	4	<input type="checkbox"/>	PI Mairie Devant Eglise	PI 100	✓	✓	✓	✓	7,9	4,0	87	100	100x2x65	120			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	5	<input type="checkbox"/>	Pré Perrier 50m après entrée lot-A gauche	PI 100	✗	✓	✓	✓	8,0	0,0	46	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	6	<input type="checkbox"/>	Ham Les Steppes Ds virage sous maison blanche - Sous muret	PI 100	✓	✓	✓	✓	3,8	2,0	76	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	7	<input type="checkbox"/>	Pré Perrier RD 13/ RD14A-Bordure de Rte	PI 100	✗	✓	✓	✓	6,6	4,0	104	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	8	<input type="checkbox"/>	Chemin de la Procession Derrière Station Peugeot	PI 100	✓	✓	✓	✓	3,4	2,3	95	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	9	<input type="checkbox"/>	Ham L'Etraz RD14A-Croisement-Vers panneau L'Etraz	PI 100	✓	✓	✓	✓	4,0	2,5	87	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	10	<input type="checkbox"/>	Le Biollet RD13-Vers poubelle panneau Bolliet	PI 100	✓	✓	✓	✓	7,0	2,5	72	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	11	<input type="checkbox"/>	Le Château De Bourdeau Entrée Château	PI 100	✗	✓	✓	✓	6,5	0,0	28	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	12	<input type="checkbox"/>	Ham Les Steppes Carrefour - Vers poubelles	PI 100	✓	✓	✓	✓	6,5	1,2	62	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	13	<input type="checkbox"/>	Le Biollet RD 13 - à 20m du panneau Bourdeau	PI 100	✓	✓	✓	✓	7,0	1,2	62	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	14	<input type="checkbox"/>	Les Bois de l'Amour 60m-Entrée lot-Vers portail en bois	PI 100	✓	✓	✓	✓	12,0	3,0	75	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	15	<input type="checkbox"/>	La Verre A droite du pont - Devant coffret PTT	PI 100	✓	✓	✓	✓	7,5	4,0	86	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	16	<input type="checkbox"/>	Ham Les Begets Parking privé - Vers pôteau EDF	PI 100	✗	✓	✓	✓	4,5	0,0	27	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	17	<input type="checkbox"/>	Pré Perrier Face arrêt bus "les côtes" - RD 14	PI 100	✗	✓	✓	✓	9,0	0,0	48	100	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	2000	<input type="checkbox"/>	Route du Tunnel Devant Restaurant Le Panoramique	RA	✓	✓	✓	✓							45		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Voie publique	BOURDEAU	2001	<input type="checkbox"/>	Château de Bourdeau	RA	✓	✓	✓	✓							120	1x100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Extrémité Côté Yenne	PI 100	✓	✓	✓	✓	6,0	5,0	200	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	2	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N° 1 PM 140	PI 100	✓	✓	✓	✓	6,0	4,5	200	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°2 PM 363	PI 100	✓	✓	✓	✓	5,5	4,5	170	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liste des points d'eau

Légende

- * Etat
- * Anomalie
- * Accès
- * Signalisation

- ✗ -Indisponible
- ✓ -En service
- i -Avec anomalies
- i -Sans anomalies
- i -Non autorisée
- i -Problématique
- i -Autorisée

✗ -Non conforme en service

08/03/2023

Implantation	Nom Commune	N°	Privé	Adresse	Type	E t a o c g	A c c è s	S i g n a l i s a t i o n	Pression Statique	Pression Dynam	Débit A 1 bar	Diamètre alim	Diamètre sortie	Réserve inc	Volume réserve m3	Lig. Asp.	Ré alim	Réa / rés	Débit réalim m3/h
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	4	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°3 Pm 500	PI 100	✓	✓	✓	5,2	4,0	155	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	5	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°4 Pm 750	PI 100	✓	✓	✓	5,8	4,2	150	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	6	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°5 Pm 950	PI 100	✓	✓	✓	6,0	4,5	150	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	7	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°6 Pm 1150	PI 100	✓	✓	✓	6,5	4,8	145	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Niche Incendie N°7 Pm 1340	PI 100	✓	✓	✓	7,0	5,5	140	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	9	<input checked="" type="checkbox"/>	Extrémité Côté Bourdeau	PI 100	✓	✓	✓	7,0	5,8	140	150	100x2x65	150			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	10	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité Extérieur Côté St Jean de Chevelu	PI 100	✓	✓	✓	0,0	0,0	0	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	11	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité PM 300	PI 100	✓	✓	✓	0,0	0,0	0	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	12	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité PM 580	PI 100	✓	✓	✓	0,0	0,0	0	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	13	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité PM 880	PI 100	✓	✓	✓	0,0	0,0	0	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	14	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité PM 1180	PI 100	✓	✓	✓	0,0	0,0	150	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TUNNEL DU CHAT	BOURDEAU	15	<input type="checkbox"/>	Galerie de Sécurité Extérieur Côté Bourdeau	PI 100	✓	✓	✓	9,5	6,0	105	Inconnu	100x2x65				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

